

Актуална информация за изпълнението на мониторинга на питейни води в област Стара Загора

за периода от 15 до 31 декември 2020 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване: няма
2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период – 2

№ по ред	Мониторинг води	ХИМИКО-ФИЗИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ						САНИТАРНА МИКРОБИОЛОГИЯ												
		Брой проби по физико-химични показатели	Брой анализи по физико-химични показатели	От тях с отклонения			Брой проби и по микрообилотични показатели	Брой анализи по микрообилотични показатели	От тях с отклонения											
				Зона на водоснабдяване	Населено място	Показател			Стойност	Норма	Зона на водоснабдяване	Населено място	Показател	Стойност	Норма					
3.	Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от	9	69					9	27											
<b>Лабораторен контрол на водни проби, постъпили за изследване от дирекция „ОЗ“, отдел „ДЗК“</b>																				

<p>централно водоснабдени населени места по показателите, включени в Група А</p>																	
<p>Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в Група Б</p>	1	69								1	5						
<p>Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водопиточници и по показатели, включени в</p>	1	11								2	2						

постоянный мониторинг																				
6. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници											7	49								

7. Брой на регистрираните случаи на чревни инфекциозни заболявания

Ентероколити - 0  
 Шигелози - 0  
 Вирусен хепатит тип А - 44  
 Салмонелози - 1  
 Колиентерити - 0

Няма причинна връзка между инфекциозните заболявания и качеството на питейната вода.

8. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването

- През периода са издадени: - предписания – 1 бр.

Съгласувал:  
 За директор Д ОЗ:  
 д-р Р. Николова  
 съгл. Заповед РД- 0А-220/17.07.2020 г.

Изготвил:  
 М. Иванова  
 Гл. инспектор

